


Allegato alla Determinazione n. 299 del 20 MAR 2019
composta da n. 2 (due) pagine

Sondrio, 31/01/2019



Dott. Ing. Marco Riva

Progettazione e Direzione Lavori
Edili - Idraulici - Stradali - CC.AA.
Sicurezza e Consulenza Direzionale

Spett.le

A.S.S.T.
Via Stelvio, 25
23100 SONDRIO (SO)

OGGETTO: Sopralluogo su copertura A.S.S.T. di Sondrio.

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Riva, in qualità di tecnico incaricato dalla A.S.S.T. di Sondrio con sede in Via Stelvio, 25 nel Comune di Sondrio, ha esperito un sopralluogo nel mese di dicembre ed ha appurato che il sistema anticaduta ubicato sulla copertura dei padiglioni SUD ed EST dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario in Sondrio, è in cattivo stato di conservazione a causa della probabile azione meccanica degli agenti atmosferici. Non sono presenti le targhette identificative generalmente collocate in prossimità dei punti di accesso.

Considerato che lo stato del sistema non ne garantisce il funzionamento e l'efficacia, si prescrive la messa fuori servizio in attesa di più accurati approfondimenti.

Visto lo stato del sistema, si consiglia la verifica per corrosione o danneggiamento, anche delle piastre e delle bullonerie non a vista. Pertanto sarà necessario l'intervento di una apposita ditta specializzata che dovrà rimuovere parte dello strato di copertura agli ancoraggi.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo cordiali Saluti.

Tecnico
Dott. Ing. Marco Riva



Sondrio, 31/01/2019

A.S.S.T.
Via Stelvio, 25
23100 SONDRIO (SO)

Oggetto: verifica e certificazione sistema anticaduta installato c/o dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario in Sondrio (SO).

Facendo seguito alla vostra gradita richiesta, invio, in allegato, preventivo di parcella per prestazioni professionali elaborate sulla base di quanto richiestomi:

Sopralluogo padiglione EST

1.1. Attività professionale

- (a) Rilevo strumentale dello stato di fatto;
- (b) Analisi statica basata sulla documentazione storica rinvenuta;

1.2. Offerta economica

- (c) L'offerta economica di cui al punto 1.1 è pari a:
250,00 euro + C.N.I.A. + IVA

Certificazione sistema di ancoraggio padiglione EST

2.1. Attività professionale

- (a) Verifica strutture ai sensi delle NTC D.M. 14 gennaio 2018;
- (b) Redazione relazione ed elaborati grafici;

2.2. Offerta economica

- (c) L'offerta economica a corpo di cui al punto 2.1 è pari a:
1.250.00 euro + C.N.I.A. + IVA

Ringraziando per la preferenza accordatami, in attesa di un vostro cortese riscontro in merito, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.